



Registreerimisnumber L013

Joogivee mikrobioloogiline analüüs

Protokoll nr **ML2010/V1765M**

Töö tellija: Järvamaa Kutsehariduskeskus Tallinna 46, Paide, Järvamaa 72720
Veeallika valdaja: Järvamaa Kutsehariduskeskus
Proovivõtu koht: Särevere, Türi vald, Järvamaa. Järvamaa Kutsehariduskeskus, Särevere Õppekoht. Ühiselamu nr. 1, kraan.
Proovivõtja: proovivõtja Priit Kõu atesteerimistunnistus nr: 359
Veeallika liik: veevärgivesi Markeering:
Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel
Proov võetud: 7.04.2010 kell: 13:20 Analüüs alustatud: 7.04.2010 kell: 15:15
Proov toodud laborisse: 7.04.2010 kell: 15:05 Analüüs lõpetatud: 8.04.2010
Proovi koodnumber: **KL2010PK269** Protokoll vormistatud: **8.04.2010**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Meetod
Coli-laadsed bakterid	PMÜ/100 ml	0	0	ISO 9308-1:2000
<i>Escherichia coli</i>	PMÜ/100 ml	0	0	ISO 9308-1:2000

Seletus: PMÜ- pesa moodustav ühik.

Kommentaar: Määratud näitajate osas uuritud veeproov vastab sotsiaalministri määrusega nr 82, 31.07.01 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" kehtestatud piirnormidele.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokollit tohib paljundada ainult tervikuna.



Analüüsi teostas: vanemspetsialis T.Sorrok

